

AENOR

Certificado AENOR ◁ HAR ▷

| | |
|---|--|
| r1) Certificado nº / Certificate nº | HAR/000693 |
| r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate | 2017-11-23 |
| r3) Informe de ensayo nº / Test report nº | CEL-0820/15-1 1 |
| r4) Nombre y dirección del licenciario / Name and address of the licensee | CABLES RCT, S.A.U. PI PRYDES, CR CASTELLÓN, KM. 226,900 50720 ZARAGOZA (España) |
| r5) Dirección de la factoría / Address of the factory | PI PRYDES, CR CASTELLÓN, KM. 226,900 50720 ZARAGOZA (España) |
| r6) Descripción del marcado amonizado / Description of the Harmonization Marking | AENOR ◁ HAR ▷ o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm) or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm) |
| r7) Norma Española / Spanish Standard | UNE-EN 50525-3-41:2012 |
| r8) Norma Europea / European Standard | EN 50525-3-41:2011 |
| r9) Tipo de producto / Type of product | N02.11 - CABLE FLEXIBLE UNIFILAR SIN CUBIERTA, CON AISLAMIENTO RETICULADO LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMISIÓN DE HUMO, RESISTENTE AL CALOR (90°C), PARA CABLEADO INTERNO (300/500 V) |
| r10) Designación / Designation | H05Z-K |
| r11) Limitación / Restriction | De 1x0,5 mm ² a 1x1 mm ² (GAMA COMPLETA) |
| r12) Indicación de origen / Indication of origin | |
| r13) Marca comercial / Trade Mark | Cables RCT o RCT ó "334" |
| r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate | HAR/000693, de fecha 2016-03-01 |

Este certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR. El esquema de certificación cumple los criterios de un esquema tipo 5 indicados en la norma ISO/IEC 17067:2013 (Ensayo de tipo, inspección de fábrica con aseguramiento de la conformidad mediante ensayo de muestreo, seguimiento a la producción y seguimiento de mercado continuos). Los certificados concedidos por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tienen el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros. El cumplimiento con los requisitos de las normas armonizadas arriba indicadas presupone la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 2014/35/EU (Directiva de Baja Tensión).

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement. The certification Scheme meets the criteria for type 5 Scheme laid down in the ISO/IEC 17067:2013 (Type Testing, Factory Inspection with assurance of conformity by continuous sample testing, production surveillance and market surveillance). The certificate issued by any Certification Body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries. Compliance with the requirements of the above listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

Fecha de caducidad / Date of expiry 2021-03-01



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / General Manager

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275