

# AENOR

## Certificado AENOR ◁ HAR ▷

r1) Certificado nº / Certificate nº	HAR/000694
r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate	2017-11-23
r3) Informe de ensayo nº / Test report nº	CEL-0739/15-1 1
r4) Nombre y dirección del licenciario / Name and address of the licensee	CABLES RCT, S.A.U. PI PRYDES, CR CASTELLÓN, KM. 226,900 50720 ZARAGOZA (España)
r5) Dirección de la factoría / Address of the factory	PI PRYDES, CR CASTELLÓN, KM. 226,900 50720 ZARAGOZA (España)
r6) Descripción del marcado amonizado / Description of the Harmonization Marking	<b>AENOR ◁ HAR ▷</b> o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm) or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm)
r7) Norma Española / Spanish Standard	UNE-EN 50525-3-31:2012
r8) Norma Europea / European Standard	EN 50525-3-31:2011
r9) Tipo de producto / Type of product	N02.07 - CABLE FLEXIBLE UNIFILAR SIN CUBIERTA, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMISIÓN DE HUMO, PARA CABLEADO INTERNO (300/500 V)
r10) Designación / Designation	H05Z1-K
r11) Limitación / Restriction	De 1x0,5 mm <sup>2</sup> a 1x1 mm <sup>2</sup> (GAMA COMPLETA)
r12) Indicación de origen / Indication of origin	
r13) Marca comercial / Trade Mark	Cables RCT o RCT ó "334"
r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate	HAR/000694, de fecha 2016-03-01

Este certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR. El esquema de certificación cumple los criterios de un esquema tipo 5 indicados en la norma ISO/IEC 17067:2013 (Ensayo de tipo, inspección de fábrica con aseguramiento de la conformidad mediante ensayo de muestreo, seguimiento a la producción y seguimiento de mercado continuos). Los certificados concedidos por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tienen el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros. El cumplimiento con los requisitos de las normas armonizadas arriba indicadas presupone la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 2014/35/EU (Directiva de Baja Tensión).

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement. The certification Scheme meets the criteria for type 5 Scheme laid down in the ISO/IEC 17067:2013 (Type Testing, Factory Inspection with assurance of conformity by continuous sample testing, production surveillance and market surveillance). The certificate issued by any Certification Body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries. Compliance with the requirements of the above listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

Fecha de caducidad / Date of expiry 2021-03-01

  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General / General Manager

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR275  
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275